Récepteur modulaire Tyxia 4910 pour commande d'éclairage et minuterie 10s à 2h - DELTA DORE - 6351386



Référence (SKU) : AUR00847
EAN : 3513140003567
Réf. fournisseur : 6351386

DESCRIPTION

Commande un circuit d'éclairage en marche/arrêt, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filairesCommande un extracteur d'air, un ventilateur ou un ballon d'eau chaude via un contacteurFonction télérupteur : extinction de l'éclairage à partir de n'importe quel interrupteur de la pièceMinuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 2 heures (réponse usages ERP)Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinctionCompatible avec une alarme Tyxal+Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocalFonctions en association avec un système d'alarme Delta Dore compatible : Indication visuelle en cas de déclenchement des sirènes Indication de la mise en/hors surveillance du système Indication de la mise en surveillance du systèmeCommande un moteur inférieur à 200 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Commande un circuit d'éclairage en marche/arrêt, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires
• Commande un extracteur d'air, un ventilateur ou un ballon d'eau chaude via un contacteur
• Fonction télérupteur : extinction de l'éclairage à partir de n'importe quel interrupteur de la pièce
• Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 2 heures (réponse usages ERP)
• Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction
• Compatible avec une alarme Tyxal+
• Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
• Fonctions en association avec un système d'alarme Delta Dore compatible : Indication visuelle en cas de déclenchement des sirènes, Indication de la mise en/hors surveillance du système, Indication de la mise en surveillance du système

• Commande un moteur inférieur à 200 W